

ZERTIFIKAT

Zertifikat

Der Polyurethanschaumstoff

EvoPore^{HRC} 150p FR (blau)

der Produktlinie HRC-Schaumstoffe ist flammhemmend ausgerüstet und erfüllt die Anforderungen an das Brandverhalten von nachfolgend aufgeführter Prüfmethode:

- ✓ **Brandkennziffer BKZ 5.2**
- ✓ **EN 13501-1: 2009, Euroklasse E**
Das geprüfte Produkt EvoPore^{HRC} 150p FR (blau) darf als Wand- bzw. Deckenelement freistehend sowie direkt anliegend an Untergründen mit einer Brandverhaltensklassifizierung von mindestens A1 oder A2.s1, d0 verwendet werden.

Alle Tests und Prüfungen werden von unabhängigen Prüfinstituten durchgeführt.

Die Original Prüfberichte können auf Wunsch bei uns eingesehen werden.

Ausstelldatum Prüfbericht BKZ 5.2:	05.06.2015
Gültigkeitsdauer:	5 Jahre
Ablaufdatum Prüfbericht:	05.06.2020

Ausstelldatum Prüfbericht EN 13501-1:2009:	04.03.2019
Gültigkeitsdauer:	bis auf weiteres

FoamPartner
Fritz Nauer AG
Oberwolfhauserstrasse 9
CH-8633 Wolfhausen
Switzerland

Wolfhausen, März 2019