ZERTIFIKAT

Zertifikat

Der Polyurethanschaumstoff

Hypore 30 FR (grau)

der Produktlinie Hypore-Schaumstoffe ist flammhemmend ausgerüstet und erfüllt die Anforderungen an das Brandverhalten von nachfolgend aufgeführter Prüfmethode:

Brandkennziffer BKZ 5.2

EN 13501-1: 2009, Euroklasse E:
Das geprüfte Produkt Hypore 30 FR (grau) darf als Wand- bzw. Deckenelement freistehend sowie direkt anliegend an Untergründen mit einer Brandverhaltens-klassifizierung von mindestens Al oder A2.sl, d0 verwendet werden.

Alle Tests und Prüfungen werden von unabhängigen Prüfinstituten durchgeführt.

Die Original Prüfberichte können auf Wunsch bei uns eingesehen werden.

Ausstelldatum Prüfbericht BKZ 5.2:	22.12.2021
Gültigkeitsdauer:	5 Jahre
Ablaufdatum Prüfbericht:	22.12.2026
Ausstelldatum Prüfbericht EN 13501-1:2009:	04.03.2019
Gültigkeitsdauer:	bis auf weiteres

Recticel Engineered Foams Switzerland AG
Oberwolfhauserstrasse 9
CH-8633 Wolfhausen
Schweiz

Wolfhausen, Dezember 2021