

# ZERTIFIKAT

## Zertifikat

Der Polyurethanschaumstoff

### Hypore 30 FR (grau)

der Produktlinie Hypore-Schaumstoffe ist flammhemmend ausgerüstet und erfüllt die Anforderungen an das Brandverhalten von nachfolgend aufgeführter Prüfmethode:

- ✓ **Brandkennziffer BKZ 5.2**
- ✓ **EN 13501-1: 2009, Euroklasse E:**  
Das geprüfte Produkt Hypore 30 FR (grau) darf als Wand- bzw. Deckenelement freistehend sowie direkt anliegend an Untergründen mit einer Brandverhaltensklassifizierung von mindestens AI oder A2.sI, d0 verwendet werden.

Alle Tests und Prüfungen werden von unabhängigen Prüfinstituten durchgeführt.

Die Original Prüfberichte können auf Wunsch bei uns eingesehen werden.

Ausstellungsdatum Prüfbericht BKZ 5.2:	05.06.2015
Gültigkeitsdauer:	5 Jahre
Ablaufdatum Prüfbericht:	05.06.2020

Ausstellungsdatum Prüfbericht EN 13501-1:2009:	04.03.2019
Gültigkeitsdauer:	bis auf weiteres

**FoamPartner**  
Fritz Nauer AG  
Oberwolfhauserstrasse 9  
CH-8633 Wolfhausen  
Schweiz

Wolfhausen, März 2019